



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управления МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018  
телефон доверия (863) 234-41-00, e-mail: gprnostov\_rnd@mail.ru  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по зерноградскому району  
ул. Чкалова, 10. Зерноград, 347740, телефон (факс): (86359) 40-1-88.  
Единый номер «телефона горячей линии» и «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 42  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

с «18» 05 2016 г. по «19» 05 2016 г. проведено мероприятие по надзору начальником ОНД и ПР по Зерноградскому району старшим лейтенантом внутренней службы А.А. Юдиным в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Теремок Зерноградского района

расположенного по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, х. Донской, ул. Черемушки, 8

совместно с исполняющей обязанности заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Теремок Зерноградского района Мыстровой Ириной Григорьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1		3	4	5
1	Руководитель организации не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки	нарушен п. 61 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденный Постановлением Правительства	19.06.2016	

1	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1		3	4	5
		Российской Федерации от 25.04.2012 года		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору 19.06.2016 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по Зерноградскому р-ну А.А. Юдин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » мая 2016 г.

Предписание для исполнения получила

М.Л.П.\*

и.о. заведующего МБДОУ

р/с «Терешон» Зерноградского р-на

Мастерова И.П.

*(подпись)*